

## **Le diagnostic approfondi est-il obligatoire?**

### **Notre réponse**

**Oui.**

Le diagnostic approfondi est obligatoire **si la puissance de la chaudière est supérieure à 20 kW.**

Cette obligation est prévue par une réglementation spécifique.

### **Références légales**

- Article 13 de l'arrêté du gouvernement wallon du 29 janvier 2009 tendant à prévenir la pollution atmosphérique provoquée par les installations de chauffage central destinées au chauffage de bâtiments ou à la production d'eau chaude sanitaire et à réduire leur consommation énergétique

### **Documents type**

Date de mise à jour: Jeudi 25/11/21